



COMUNE DI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SETTORE IV

p.e.c. comunebarcellonapdg@postacert.it

Prot. _____ del _____

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo Militi

Piazza Montessori, 1 98051 Barcellona P.G.

meic898006@istruzione.it

meic898006@pec.it

Oggetto: Comunicazione

In riferimento alla Vs. precedente segnalazione del 10/12/2019 si comunica con la presente che, sono stati effettuati i lavori di ripristino degli intonaci ammalorati presenti sui soffitti delle aule poste al piano primo della scuola media di via Meucci in Portosalvo. A seguito di recente sopralluogo per la verifica delle lavorazioni effettuate si è potuto rilevare che al momento non sussistono condizioni di pericolo dovuto al distacco di parti di intonaco e pertanto a partire dalla data odierna detti locali potranno essere utilizzati per le normali attività didattiche.

Il Dirigente del IV Settore

(Ing. Gaetano Schirò)